

Tanperati ranfòse GRU 138.000 volt sistèm transmisyon

FEDERAL, ETA LOKAL

AVI PIBLIK

Dawou 14, 2020

Ajans Devlopman Federal ak Devlopman Iben ak Depatman Opotinite Ekonomik te resevwa aplikasyon sa a pou finansman federal la. Avi final la bay lojman Federal ak Devlopman Iben (HUD) konsiderasyon bay finansman nan fom lan nan diminyasyon soti nan Devlopman Kominote Blok Grant - Mitigasyon (CDBG-MIT) an repons a Hurricane Hermine (2016), Matye (2016), ak Irma (2017). Fon yo pral bay nan ako ak Rejis Federal / Vol. 84, No. 169 / Vandredi 30 Out 2019 / Notis paj 45838-45871. Pwogram sa a finance pa Depatman Lojman Ameriken ak Devlopman Iben (HUD) Devlopman Kominote Blok Grant - Mitigasyon (CDBG-MIT) aplikasyon jan sa dekri nan Lwa Piblik 115-123.

Dapre Zak Politik Nasyonal anviwonman an (NEPA), aksyon federal dwe revize ak evalye pou altenativ posib ak pou sosyal, ekonomik, istorik, anviwonman, konsiderasyon legal, ak konsiderasyon sekirite. Anba Lod Egzekitif (EO) 11988 ak EO 11990 HUD oblije konsidere altenativ yo ak bay avi piblik nan nenpot aksyon ki pwopoze nan oswa ki afekte inondasyon oswa mouton. EO 12898 mande tou HUD bay opotinite pou patisipasyon piblik nan pwosesis planifikasyon an ak konsidere enpak potansyel nan minorite oswa popilasyon ki ba-revni.

Finansman pou pwoje a pwopoze yo pral kondisyonel sou konfomite ak tout kondisyon federal, tribal, lwa eta ak lokal, regleman, estanda inondasyon, kondisyon pemi ak kondisyon.

Aplikasyon an:

Gainesville Regional Utilities (GRU)

Pwoje Tit:

Tanperati ranfòse GRU 138.000 volt sistèm transmisyon

Kote Pwopoze Travay:

Zòn ki afekte nan pwojè sa a konsiste de kote sa yo:

1. Liy transmisyon GRU 138 KV pral nan direksyon lwès pou 2.4 mil de kowòdone GPS (82 ° 28'22.071 "W, 29 ° 38'4.438" N), 2022 SW 122 St. pou kowòdone GPS soustasyon Farnsworth (82 ° 29'42.336 "W, 29 ° 39'1.076" N), 319 SW 143 St, Jonesville. Pwojè a se ranplase sèz (16) poto bwa ak ductile fè poto.
2. GRU 138 KV liy transmisyon ale nan sid pou 16.6 kilomèt de GRU Deerhaven génération estasyon GPS koòdone (82 ° 23'17.399 "W, 29 ° 45'22.937" N), antre kay 4300 NW 13 St. GRU Fort poste poste GPS kowòdone (82 ° 28'23.175 "W, 29 ° 39'50.04" N), 1200 NW 122 St Pwojè se ranplase izolan sou 52 poto konkrè.

Pwopoze travay ak objektif:

Anvan eksperyans tanpèt twopikal te demontre ke debri ki lage van ki lakòz pàn kouran elektrik nan liy transmasyon sa yo pandan siklòn ak nan kou nòm al apre yon tanpèt biznis. Pwojè sa a ki finanse HUD / DOE pral anpil redwi pwobabilite ki genyen pou yon pann griy pouvwa.

Sou liy transmasyon 138.000 Volt pou soustasyon Farnsworth nan sèz (16) kote yo pral ranplase poto bwa klas 1 '70' ak pi fò nan poto 70 klas 1 la. Poto yo ki deja egziste yo te domaje nan pyè.

Sou liy transmasyon 138.000 Volt soti nan estasyon Deerhaven génération, rive Hague estasyon génération (82 ° 24'6.835 "W, 29 ° 45'42.088" N), rive sou post Alachua (82 ° 27'18.983 "W, 29 ° 46'25.975 "N), pou tiyo sou sous-poste Springhill ((82 ° 27'53.374" W, 29 ° 41'45.7 "N) epi finalman fini nan Fort poste substans yo ranplase izolatè pòs yo ak izolan konsepsyon vee-string sou 52 poto konkrè.

Pwojè Altènativ:

altènativ yo nan pwojè sa yo ki te epi yo pral konsidere kòm yo 1) pa pran okenn altènativ aksyon ak 2) fè sèlman kèk oswa pati nan pwojè yo pwopoze yo.

Altènativ sa yo nan pwojè yo pwopoze a pa solid paske anba altènativ 1) bezwen kominote a pa ta sèvi si nou pa pran okenn aksyon depi tanpèt twopikal ki te koze entèripsyon pouvwa se nan zòn nou an ak nenpòt ki pri-efikas alèyman mezi amelyore tan restorasyon. ak amelyore sekirite imen yo ta dwe pran; ak Altènativ 2) ta diminye fyab la ak detèminasyon nan griy la bay manje sa yo kliyan kritik.

Peryòd Kòmantè:

Kòmantè yo mande nan men piblik la; ajans lokal, eta oswa federal; ak lòt pati ki enterese yo nan lòd yo konsidere ak evalye enpak nan pwojè yo pwopoze a. Kòmantè yo ta dwe fèt alekri ak adrese nan Divizyon Florid nan Opotinite Ekonomik, Tallahassee, FL 32399-2100. Sa yo dwe akòz nan 15 jou ki vini apre avi sa a. Eta a ap voye kòmantè sou ajans regilasyon ki aplikab yo jan sa nesèsè. Moun ki enterese ka soumèt kòmantè, jwenn plis enfòmasyon detaye sou aksyon yo pwopoze a, oswa mande yon kopi rezilta yo lè yo kontakte:

Fernando Martins, Direktè enjenyè elektrik
Gainesville Regional Utilities

(352) 393-1596
MartinsFA@gru.COM

DEO pral pran komante atrave lapos USPS oswa imel nan:

Florida Depatman Opotinite Ekonomik
Atansyon: Biwo Recovery
107 East Madison Street
The Caldwell Building, MSC 160
Tallahassee, Florida 32399-2100

cdbg-mit@deo.myflorida.com